

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Иркутской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Иркутской области в г. Шелехове, Шелеховском и Слюдянском районах

665904 г.Слюдянка, ул. Гранитная 3 «Б», литера В, тел/факс 52-5-48, E-mail: sl_rpn@irmail.ru
E-mail: mail@rpn.irkutsk.ru http://www.38.rospotrebnadzor.ru/ОКПО 75080821, ОГРН 1053811066308, ИНН/КПП
3811087738/380801001

Предписание № 17
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

«01» марта 2013 г.

г. Слюдянка

Заместитель начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области, в г.Шелехове, Шелеховском и Слюдянском
районах Вилкова Ольга Андреевна
(фамилия, инициалы должностного лица)

при проверке областного государственного автономного образовательного учреждения
среднего профессионального образования "Байкальский техникум отраслевых технологий и
сервиса"/ ОГАОУ СПО БТОТиС

Юридический адрес/фактический адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район,
г.Байкальск, микрорайон Южный, 4 квартал, д.1 (акт проверки № 000229/22 от «01» марта
2013 г.), рассмотрении представленных документов - протокол измерения параметров шума
№2 от 11 февраля 2013 г. (перечислить рассмотренные документы)

УСТАНОВИЛ:

Выявлены нарушения законодательства в сфере (нужное подчеркнуть) защиты прав
потребителей; санитарно-эпидемиологического благополучия человека:

ст.ст.11; 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

1. Для мытья посуды в буфетных оборудованы 3-гнездные мойки с подводкой холодной и
горячей воды. Отсутствуют на мойках гибкие шланги (нарушения п. 5.10 СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», далее по тексту СанПиН 2.4.5.2409-08).

2. Моечная ванна для мытья кухонной посуды со стёртой, отколотой эмалью, нет гибких
шлангов с душевыми насадками, нет двухгнездных моек (нарушение п. 5.8 СанПиН
2.4.5.2409-08).

3. Разделочные ножи имеют высокий процент износа, источены, ручки с механическими
повреждениями (нарушения п.п.4.10, 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08).

4. Подставки для ножей, разделочных досок с трещинами, механическими повреждениями
(нарушение п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08).

5. Разделочные доски исчерблены, в зазубринах (нарушение п.п.4.10, 4.12 СанПиН
2.4.5.2409-08).

6. Отсутствует посудомоечная машина, демонтирована, наличие её предусмотрено
проектом (нарушение п.п.4.1; 5.9, приложения №1 СанПиН 2.4.5.2409-08).

7. В складских помещениях отсутствуют приборы для измерения относительной влажности
(нарушение п.4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08).

8. В кондитерском цехе не исправна механическая вентиляция (нарушения п.п.3.6; 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08).

9. В моечной для кухонной посуды недостаточно стеллажей, в том числе для использованной посуды, баки стоят на полу (нарушение п. 5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08).

10. В моечной для столовой посуды недостаточно стоек для сушки тарелок- (нарушение п. 5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08).

11. Кассеты для вилок и ложек пластмассовые, что не позволяет проводить их прокаливание в духовом шкафу (нарушение п.5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08).

12. Недостаточно электрических печей (нарушение п.4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08).

13. Жарочный шкаф имеет высокий процент износа (срок службы более 40 лет) (нарушение п.4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08).

14. В сварочной мастерской провести работы по шумоизоляции вентиляционной установки (нарушение п.6.3 таблица №3 п.9 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»)

15. Заменить перегоревшие, вышедшие из строя люминесцентные лампы в сварочной мастерской (нарушение п.3.2.1, таблица №2 п.33 СанПиН 2.2.1/2.2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»)

16. Провести утепление дверей из мастерских на участок (нарушение п. 5.3 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»)

17. В двух кабинетах информатики установлены не подъёмно- поворотные стулья, не регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки (нарушения п.п.9.6; 11.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; Изменения №2 к санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10

ПРЕДПИСАЛ:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1.	На моечные раковины в моечной столовой посуды установить гибкие душевые шланги (нарушение п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08).	До 15.08. 2013 года,
2.	На пищеблоке для мытья кухонной посуды установить двухгнездные ванны (нарушение п. 5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08).	До 15.08. 2013 года
3.	Заменить разделочные ножи (нарушения п.п.4.10, 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08).	До 15.08. 2013 года
4.	Заменить разделочные доски (нарушения п.п.4.10, 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08).	До 15.08. 2013 года
5.	Заменить подставки для ножей, разделочных досок (нарушение п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08).	До 15.08. 2013 года
6.	Отсутствует посудомоечная машина, демонтирована, наличие её предусмотрено проектом (нарушение п.п.4.1; 5.9, приложения №1 СанПиН 2.4.5.2409-08).	До 15.08. 2013 года
7.	В складские помещения приобрести приборы для измерения относительной влажности (нарушение п.4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08).	До 15.08. 2013 года
8.	В кондитерском цехе отремонтировать механическую вентиляцию – (нарушения п.п.3.6; 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 п.п.4.4; 4.10 СП 2.3.6.1079-01).	До 15.08. 2013 года

9.	Приобрести в моечную для кухонной посуды стеллажи (нарушение п. 5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08)	До 15.08. 2013 года
10.	В моечную для столовой посуды приобрести стоки для сушки тарелок (нарушение п. 5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08).	До 15.08. 2013 года
11.	Кассеты для вилок и ложек пластмассовые, что не позволяет проводить их прокаливание в духовом шкафу (нарушение п.5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08).	До 15.08. 2013 года
12.	Недостаточно электрических печей (нарушение п.4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08).	До 15.08. 2013 года
13.	Приобрести новый жарочный шкаф (нарушение п.4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08).	До 15.08. 2013 года
14.	В сварочной мастерской провести работы по шумоизоляции вентиляционной установки (нарушение п.6.3 таблица №3 п.9 СН 2.2.4/2.1.8.562-96	До 15.08. 2013 года
15.	Заменить перегоревшие, вышедшие из строя люминесцентные лампы в сварочной мастерской (нарушение п.3.2.1, таблица №2 п.33 СанПиН 2.2.1/2.2.1.1278-03)	До 15.08. 2013 года
16.	16. Провести утепление дверей из мастерских на участок (нарушение п. 5.3 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»)	До 15.08. 2013 года
17.	В два компьютерных класса приобрести подъемно-поворотные стулья, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки (нарушение п.п. 9.6;11.6 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03)	До 15.08. 2013 года

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на областное государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса" / ОГАОУ СПО БТОТиС (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Подпись ответственного лица или представителя юридического лица Каурцев Михаил Никитович «01» 03. 2013г.

О выполнении предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, в г.Шелехове, Шелеховском и Слюдянском районах по адресу: г. Слюдянка, ул. Гранитная, 3Б литера «В», каб. № 1

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, в г.Шелехове, Шелеховском и Слюдянском районах об устранении нарушений ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ установлена административная ответственность.


Заместитель начальника
(должность)


(подпись)

Вилкова Ольга Андреевна
(ФИО)

территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области, в г.Шелехове,
Шелеховском и Слюдянском районах

Копию получил «01» 03. 2013 г. ✓



Каурцев Михаил Никитович
(подпись ответственного лица)