



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: kysk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
Факт. адрес: ул. Дзержинского д.1, а/я 149, Иркутск, 664003
Телефон: (3952)20-22-53, Факс: (3952)24-36-39. E-mail: irk@enis.gosnadzor.ru
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ №22/0398-Э

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» ИНН 3837045010

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, И)

Юридический адрес: 665930 Иркутская обл. Слюдянский район, г. Байкальск, 4-й кв-л
Место фактического осуществления деятельности: 665930 Иркутская область, Слюдянский р. Байкальск, 4-й кв-л, 1.

(место нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя)

22.12.2017 г.

(дата составления предписания)

Комиссией в составе:

Юрьев Сергей Николаевич – главный государственный инспектор Отдела по надзору за электрическими сетями и электроустановками.

Паздникова Ирина Васильевна – государственный инспектор Отдела по надзору за электрическими сетями и теплоэнергостановками.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку с указанием наименования отдела; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации экспертного органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

в период с "19" декабря 2017 г. по "22" декабря 2017 г., на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от 03.11.2017 г. № 4152-р/кр "О проведении плановой выездной проверки юридического лица" проведены мероприятия по соблюдению Федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов в области электроэнергетики, требований энергетической эффективности в процессе эксплуатации жилых зданий, строений, сооружений, требований об их оснащении приборами учета использования энергетических ресурсов, требований по проведению обязательного энергетического обследования в установленный срок в отношении: Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» ИНН 3837045010. В целях устранения выявленных при проведении мероприятия по осуществлению контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности в электроэнергетике (технический контроль и надзор в электроэнергетике), зафиксированных результатов проверки : Государственного автономного профессионального образовательного учреждения

кутской области «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» от 22.12.2017/22/0398/4152-р/кр/2017, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", п.6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. №401, п.4.1.2. Положения о Федеральном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 г. №249.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Устранить выявленные нарушения в установленные сроки:

№ п.п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативно-правовой акт, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нару
1.	Не назначен ответственный за электрохозяйство и лицо замещающее ответственного за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов.	п. 1.2.3 ПТЭЭП	22.02.201
2.	Не представлена проектная документация электрооборудования со всеми последующими изменениями.	п. 1.8.1 ПТЭЭП	22.02.201
3.	Не представлен комплект технической документации, который должен храниться у ответственного за электрохозяйство.	п. 1.8.1 ПТЭЭП	22.02.201
4.	Не проверяются не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке соответствие электрических схем фактически эксплуатационным.	п. 1.8.5 ПТЭЭП	22.02.201
5.	Не пересматриваются не реже 1 раза в 3 года инструкции производственные, должностные, по охране труда и о мерах пожарной безопасности.	п. 1.8.8 ПТЭЭП	22.02.201
6.	Не представлены однолинейные схемы электропитания зданий.	п. 1.8.9 ПТЭЭП	22.02.201
7.	Не представлены паспорта заземляющих устройств.	п. 2.7.15 ПТЭЭП	22.02.201
8.	Не представлены акты осмотров, с выборочным вскрытием, заземляющих устройств не реже одного раза в 12 лет.	п. 2.7.10 ПТЭЭП	22.02.201
9.	Не представлены протоколы испытаний заземляющих устройств.	п. 2.7.13 ПТЭЭП	22.02.201
10.	Не представлены протоколы необходимых испытаний электрооборудования.	п. 1.2.2 ПТЭЭП	22.02.201
11.	Не присваивается I группа по электробезопасности не электротехническому персоналу.	п. 1.4.4 ПТЭЭП	22.02.201
12.	Не проводится техническое освидетельствование электрооборудования, проработавшего 25 лет и более (в РУ-0,4 кВ используются автоматические выключатели, установленные при строительстве здания в 1972 г. Изоляция кабелей, подключенных к ним имеет трещины следы оплавления. Что пред-	п. 1.6.7 ПТЭЭП	22.06.201

	электрическим током).	п. 1.8.2 ПТЭЭП	22.02
13.	Не представлен перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации.	п. 2.2.20 ПТЭЭП	22.02
14.	Не выполнены надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки у предохранителей во всех ВРУ-0,4 кВ.	п. 2.4.5 ПТЭЭП	22.02
15.	Не снабжены бирками (с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования) все кабельные линии.		


Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо на письменной форме в установленные сроки заместителю руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Дзержинского, д. 1, а/я 149, г. Иркутск, 664003, тел.:(395) факс:(3952)24-36-39, E-mail: irk@enis.gosnadzor.ru.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для наложения на административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):

Каурцев Михаил Никитович - директор ГАПОУ БТОТиС.
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


(подпись) 22

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

(подпись уполномоченного лица (лиц) провер)

Лица, вынесшие предписание:


Юрьев Сергей Николаевич – главный государственный инспектор Отдела по надзору за электрическими сетями и электроустановками


(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку с указанием наименования отдела)

Предписание на 3 (трех) листах для исполнения получено:

Каурцев Михаил Никитович - директор ГАПОУ БТОТиС.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Енисейское управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору

(подпись)


(подпись) 23

М.П.

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решения органов, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в установленном законодательством Российской Федерации.