



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА»
(ГАПОУ БТОТИС)

665930, Иркутская обл., Слюдянский район,
г. Байкальск, микрорайон Южный, 4 квартал, 1.
телефаксы: (395-42)3-23-40, 3-23-27, 3-20-26, 3-23-01, 3-20-48,
телефоны: 3-22-57; 3-33-64; 3-32-39; 3-32-03; 3-34-24.

e-mail: btotis@mail.ru
сайт: www.btotis.ru

Г

ИНСТРУКЦИЯ № ИПБ-05.004-2024
О МЕРОАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПОМЕЩЕНИЯХ БИБЛИОТЕКИ

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией и рекомендациями,
распишитесь в журнале регистрации инструктажа

Байкальск 2024

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

- 1.1. Ответственность за пожарную безопасность несет директор и педагог-библиотекарь.
- 1.2. Ответственные обязаны:
 - обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима в помещении;
 - следить за состоянием системы отопления, электрооборудования и принимать немедленные меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару;
 - знать пожарную опасность помещения, а так же применяемых в нем веществ и материалов и соблюдать пожарную безопасность при работе с ними;
 - по окончании работы проверить и привести в порядок свое рабочее место, отключить ПК и другие приборы и аппараты;
 - знать местонахождение средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;
 - строго соблюдать установленные правила и требования настоящей инструкции, не допускать действий, которые могут привести к пожару;
 - допускать к работе в помещениях библиотеки лиц, прошедших противопожарный инструктаж.
- 1.3. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности и настоящей инструкции, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном или уголовном порядке - в соответствии с действующим законодательством.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРА ИЛИ ЗАГОРАНИЯ.

- 2.1. Помещения библиотеки должны быть обеспечены исправными и пригодными к применению первичными средствами пожаротушения. Проверка огнетушителей проводится не реже одного раза в год. Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель должен быть переразряжен, проведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены гидроиспытания на прочность баллона и пневмоиспытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга и запорного устройства.
- 2.2. Помещение читального зала должно быть оборудовано эвакуационным выходом. Двери эвакуационного выхода не должны запираются на замок, который невозможно открыть изнутри без ключа.
- 2.3. Против дверных проемов помещения книгохранилища предусматривать проходы шириной, равной ширине двери, но не менее одного метра.
- 2.4. Электролампы в помещениях библиотеки должны быть в плафонах закрытого типа.
- 2.5. В помещениях библиотеки запрещается:
 - хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
 - устанавливать и применять бытовые электронагревательные и электрообогревательные приборы;
 - курить;
 - загромождать проходы и подходы к средствам пожаротушения;
 - складировать объекты хранения в проходах;
 - использовать деревянные подставки, поддоны, стеллажи и т.д. без обработки их огнезащитным составом.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ДЕЙСТВИЯМ НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА.

Каждый, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

- 3.1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 112.
- 3.2. Принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей, согласно плану эвакуации.
- 3.3. Поставить в известность директора техникума.

4. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОЖОГАХ.

- 4.1. При загорании на пострадавшем одежды, надо быстро набросить на него пальто, любую плотную ткань или сбить пламя водой. Нельзя бежать в горящей одежде, т.к. ветер, раздувая пламя, увеличит и усилит ожог.
- 4.2. При оказании помощи пострадавшему, во избежание заражения, нельзя касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами, маслами, вазелином, присыпать пищевой содой, крахмалом и т.д. Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшие к обожженному месту различные вещества и материалы, т.к. удаляя их, легко можно создать благоприятные условия для заражения ран.
- 4.3. При небольших по площади ожогах первой и второй степени надо положить на обожженный участок кожи стерильную повязку.
- 4.4. Одежду и обувь с обожженного места нельзя срывать, а надо разрезать ножницами и осторожно снять. Если обгоревшие куски одежды прилипли к обожженному участку тела, то поверх их следует положить стерильную повязку и направить пострадавшего к врачу.
- 4.5. При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую простыню или ткань, не раздевая его, укрыть теплее, напоить теплым чаем и создать покой до прибытия врача.
- 4.6. Обожженное лицо необходимо закрыть стерильной марлей.
- 4.7. При ожогах глаз делать холодные примочки из раствора борной кислоты (половина чайной ложки кислоты на стакан воды) и немедленно направить пострадавшего к врачу.